



Вашинер Т.П.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-ogpnrk@emercom.prima.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС России по РК

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Шоссейная, д. 52, тел.8(82130)7-13-07e-mail-ogpn_syktyvдин@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 225 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Республики Коми «Коми Республиканский агропромышленный техникум»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности Сыктывдинского
района УНД ГУ МЧС России по Республике Коми от «09» октября 2013 года № 225, ст. 6 Феде-
рального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «17»
октября 2013 г. по 12 ч. 00 мин. «31» октября 2013 г. проведена проверка, ВрИО начальника ОНД
Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС РФ по РК, капитаном внутренней службы Пасечник Дмит-
рием Александровичем, главным специалистом ОНД Сыктывдинского района УНД ГУ МЧС Рос-
сии по РК, майором внутренней службы Шишкиной Ириной Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Здания и помещений общежития ГАОУСПО РК «КРАПТ», расположенного по адресу: 168220,
РК, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д.37

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

вместно с: зам.директора ГАОУСПО РК «КРАПТ» Бубновой Валентиной Николаевной,
зам.директора по АХЧ ГАОУСПО РК «КРАПТ» Попа Степаном Ивановичем, зам.директора НПО
ГАОУ СПО РК «КРАПТ» Игнатовым Александром Валерьяновичем, заведующей общежитием
Литош Галиной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации	п.9 «Правил противопожарного режима в Российской Федера-	20.08.2014.	

	не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения проживающих в общежитии (в общежитии проживает 308 человек, в наличии имеется 51 СИЗОДиЗ)	ции», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)		
2.	Не прошли обучение пожарнотехническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства: ответственные за пожарную безопасность в общежитии (Литош Г.А., заведующая общежитием – назначенная ответственным за пожарную безопасность в общежитии ГАОУСПО РК «КРАПТ» приказом от 26.08.2013 г. № 90а).	п. 3 ППР в РФ; п. 36, п.37 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». Утверждены приказом № 645 от 12.12.07 МЧС РФ зарегистрированном в Минюсте РФ 21.01.08 регистрационный номер № 10938 (далее НПБ 645).	20.08.2014	
3.	На путях эвакуации в общем коридоре заочного отделения на 1 этаже применены декоративно-отделочные (облицовочные материалы) для отделки стен и потолка с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) (стены оклеены бумажными обоями, потолок оклеен пенопластовой потолочной плиткой).	п.6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7; Статья 4 ч.2, ч.4; Статья 32 ч.1 п.1) б); Статья 52 п.1, п.2, п.5, п.6; Статья 134 ч.6, таблица 28, таблица 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.08.2014	
4.	На путях эвакуации в общем коридоре заочного отделения на 1 этаже применены декоративно-отделочные (облицовочные материалы) для отделки пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП2) (на полу установлен линолеум на который отсутствует сертификат пожарной безопасности).	п.6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7; Статья 4 ч.2, ч.4; Статья 32 ч.1 п.1) б); Статья 52 п.1, п.2, п.5, п.6; Статья 134 ч.6, таблица 28, таблица 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.08.2014	
5.	В полу на путях эвакуации в тамбуре эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу заочного отделения на 1 этаже допускаются перепады высот менее 45 см	п.6.28* СНИП 21-01-97* п.4.7 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», утверждены постановлением Государственного комитета по делам строительства от 17 декабря 1985 г. № 232, введены в действие 01.01.1987 г.	20.08.2014	
6.	Не обеспечена ширина горизон-	Ст.4 п.3, п.4 123-ФЗ от	20.08.2014	

<p>тальных участков путей эвакуации в коридоре на 1 этаже не менее 1м. при двустороннем открывании дверей из помещений в коридоры (двери помещений № № 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48)</p>	<p>22.07.2008 г. Технического регламента; п.6.26*, п.6.27 СНиП 21-01-97*.</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНД Сыктывдинского района

УНД ГУ МЧС России по Республике Коми

Пасечник Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » октября 20 13 г.

Главный специалист ОНД Сыктывдинского района

УНД ГУ МЧС России по Республике Коми

Шишкина И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 31 » октября 20 13 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ 
(подпись)

« 31 » октября 20 13 г.

- * - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
- * - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


(подпись)
М.Л.П.



И.о. директора
ГАОУСПО РК «КРАПТ»

Бубнова В.Н.
(должность, фамилия, инициалы)